

нах школа



УТВЕРЖДАЮ
руководитель образовательной
организации

[Signature] О.А.Луценко
« 10 » *Декабря* 2017 года

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 пгт Афинопского МО Северский район

2. Адрес объекта: *353236 Краснодарский край Северский район пгт Афинопский ул.Пушкина, 57*

3. Сведения об объекте:
3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: *1970 г.*
3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: *замена окон 2009-2010гг, замена отопления 2013г.*
3.3. Отдельно стоящее одноэтажное здание, *692,7 кв.м.*
3.4. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *11139 кв.м.*

4. Основание для пользования объектом:
оперативное управление
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг:

Наименование предоставляемых услуг:
образовательная деятельность

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:
с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 _____;
инвалиды-колясочники 0 _____;
инвалиды по зрению 0 _____;
инвалиды по слуху 1 _____.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:

инклюзивное образование _____ 1 _____
 на дому _____ 0 _____
 дистанционно _____ 0 _____
 другое _____ 0 _____

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	-
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	-
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	-
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+

6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	-

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-

4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	*
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	*
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	<i>Приказ № 447.1 от 16.11.2015</i>
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>Приказ № 447.2 от 16.11.2015</i>
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<i>Приказ № 447.3 от 16.11.2015</i>

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения

	соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов		
1	2	3	4
	<p>Установка пандуса к лестнице при входе</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручней с обеих сторон на лестнице, -двухуровневые поручни с обеих сторон на пандусе на высоте 0,7 и 0,9 м, -обеспечение предупредительной тактильной полосы перед ступенями и пандусом (вверху и внизу), - контрастных полос вверху и внизу пандуса, -контрастную окраску краевых ступеней лестницы; -снижение уровня порога в дверном проеме до высоты не более 0,014м, -увеличение ширины одной створки входной двери до размера не менее 1,2м -обеспечить наличие санузла, доступного для инвалидов (размер кабины (ширина x глубина не менее 1,65ч 1,8м), пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75м, установить знак доступности кабины для инвалидов, систему тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с персоналом, откидные опорные поручни, штанги; -размещение информации о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4м с 	1 500000	

дублированием рельефными знаками.		
-----------------------------------	--	--

Члены комиссии:

Руководитель муниципального
органа управления образованием



Л.В.Мазько

Специалист управления образованием,
ответственный за работу с детьми-инвалидами



Е.И.Седова

Руководитель
образовательной организации



О.А.Луценко

Представитель (и) общественных
организаций инвалидов (по согласованию)



Л.А.Шабатурина

Представитель муниципального
Управления труда и социального развития
(по согласованию)

Е.Л.Депутатова